Istniejący nawie powietrza do kotłowni pozostaje bez zmian

Należy zmniejszyć istniejącą kratkę nawiewną na nową o wymiarach 300x200 mm, zamontować ok. 250 mm nad posadzką

Grzejnik elektryczny stacjonarny o mocy 1500W/230V

GE-15/4/8

300

24

700 550

500

740

9

kotłownia

−4,25

Istn. studzienka kan. sanit.

1 1

700 1200 200 1200

450

2

320

Proj. komin koncentryczny powietrzno-spalinowy ø300/400mm

1000 250

240 330 330 100

32

600

3

180 200 100

33

przedsionek

Istniejące kominy grawitacyjne pozostają bez zmian należy sprawdzić drożność kominów

Istniejące kominy wentylacyjne zaślepić w pomieszczeniu

Istniejący komin spalinowy 450x450mm

Lokalizację istniejącego dedektora gazu dostosować do nowych kotłów

pomieszczenie gosp.

−4,25

−3,16

korytarz

110
221

magazyn

Zdemontować istn. drzwi i ściankę działową na czas transportu urządzeń do i z kotłowni po zakończeniu montażu kotłów zamontować noew drzwi i sciankę działową

90 200

zaplecze

−3,16

sanitariaty

schody

−4,25

−4,25

C

B

7

8

STUDIO COMPLEX

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. Małgorzata Fijoł	UAN-Upr. 468/89 MAP/IS/0195/01	07.2018
SPRAWDZIŁA:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. Zenon Maśko	UAN-Upr. 327/84 MAP/IS/0149/01	07.2018
NAZWA I ADRES PROJEKTU:	PROJEKT WYMIANY KOTŁÓW C.O. W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W WIELICZCE DZIAŁKA NR 714, OBRĘB II, GM. WIELICZKA	
INWESTOR:	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA MATEJKI UL. PIŁSUDSKIEGO 18, 32-020 WIELICZKA	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT KOTŁOWNI - rozmieszczenie urządzeń	

STADIUM:	SKALA:	Branża	NR RYS.
PB	1:50	INSTALACJE SANITARNE	2